

ŠKÁLA ENERGETICKÝCH TRIED JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ BUDOV

A. Škála energetických tried na vykurovanie

Miesto spotreby	Kategoríe budov	Triedy energetickej hospodárnosti budovy						
		A	B	C	D	E	F	G
Vykurovanie	rodinné domy	< 36	36 - 71	72 - 102	103 - 143	144 - 179	180 - 214	> 214
	bytové domy	< 25	25 - 50	51 - 75	76 - 100	101 - 125	126 - 150	> 150
	administratívne budovy	< 27	27 - 53	54 - 80	81 - 107	108 - 134	135 - 160	> 160
	budovy škôl a školských zariadení	< 26	26 - 53	54 - 79	80 - 106	107 - 132	133 - 159	> 159
	budovy nemocníc	< 33	33 - 66	67 - 100	101 - 133	134 - 166	167 - 200	> 200
	budovy hotelov a reštaurácií	< 33	33 - 67	68 - 101	102 - 135	136 - 169	170 - 202	> 202
	športové haly a iné budovy určené na šport	< 31	31 - 63	64 - 91	92 - 126	127 - 157	158 - 189	> 189
	budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby	< 31	31 - 62	63 - 93	94 - 124	125 - 155	156 - 186	> 186

B. Škála energetických tried na prípravu teplej vody

Príprava teplej vody	rodinné domy	< 12	12 - 24	25 - 36	37 - 48	49 - 60	61 - 72	> 72
	bytové domy	< 13	13 - 26	27 - 39	40 - 52	53 - 65	66 - 78	> 78
	administratívne budovy	< 4	4 - 8	9 - 12	13 - 16	17 - 20	21 - 24	> 24
	budovy škôl a školských zariadení	< 6	6 - 12	13 - 18	19 - 24	25 - 30	31 - 36	> 36
	budovy nemocníc	< 26	26 - 52	53 - 78	79 - 104	105 - 130	131 - 156	> 156
	budovy hotelov a reštaurácií	< 32	32 - 64	65 - 96	97 - 128	129 - 160	161 - 192	> 192
	športové haly a iné budovy určené na šport	< 6	6 - 12	13 - 18	19 - 24	25 - 30	31 - 36	> 36
	budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby	< 5	5 - 9	10 - 15	16 - 18	19 - 21	22 - 23	> 23

C. Škála energetických tried na nútené vetranie a chladenie

Nútené vetranie a chladenie	rodinné domy	nehodnotí sa						
	bytové domy	nehodnotí sa						
	administratívne budovy	< 14	14 - 28	29 - 42	43 - 56	57 - 70	71 - 84	> 84
	budovy škôl a školských zariadení	nie je stanovené						
	budovy nemocníc - chladené trakty	< 23	23 - 46	47 - 69	70 - 92	93 - 115	116 - 138	> 138
	budovy hotelov a reštaurácií	< 12	12 - 24	25 - 36	37 - 48	49 - 60	61 - 72	> 72
	športové haly a iné budovy určené na šport	nie je stanovené						
	budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby	< 10	10 - 20	21 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60	> 60

D. Škála energetických tried na osvetlenie

Osvetlenie	rodinné domy	nehodnotí sa						
	bytové domy	nehodnotí sa						
	administratívne budovy	< 12	12 - 20	21 - 22	23 - 25	26 - 31	32 - 37	> 37
	budovy škôl a školských zariadení	< 11	11 - 13	14 - 17	18 - 22	23 - 27	28 - 33	> 33
	budovy nemocníc	< 17	17 - 24	25 - 29	30 - 35	36 - 43	44 - 52	> 52
	budovy hotelov a reštaurácií	< 16	16 - 22	23 - 27	28 - 32	33 - 40	41 - 48	> 48
	športové haly a iné budovy určené na šport	< 11	11 - 16	17 - 19	20 - 22	23 - 27	28 - 33	> 33
	budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby	< 15	15 - 17	18 - 23	24 - 30	31 - 37	38 - 45	> 45

E. Škála energetických tried globálneho ukazovateľa – celková dodaná energia

Celková dodaná energia	rodinné domy	< 48	48 - 95	96 - 138	139 - 191	192 - 239	240 - 286	> 286
	bytové domy	< 38	38 - 76	77 - 114	115 - 152	153 - 190	191 - 228	> 228
	administratívne budovy	< 57	57 - 109	110 - 156	157 - 204	205 - 255	256 - 305	> 305
	budovy škôl a školských zariadení	< 43	43 - 78	79 - 114	115 - 152	153 - 189	190 - 228	> 228
	budovy nemocníc	< 99	99 - 188	189 - 276	277 - 364	365 - 454	455 - 546	> 546
	budovy hotelov a reštaurácií	< 93	93 - 177	178 - 260	261 - 343	344 - 429	430 - 514	> 514
	športové haly a iné budovy určené na šport	< 48	48 - 91	92 - 128	129 - 172	173 - 214	215 - 258	> 258
	budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby	< 61	61 - 108	109 - 161	162 - 212	213 - 263	264 - 314	> 314