

Príloha č. 10
k vyhláške č. 508/2009 Z. z

PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH POČAS PREVÁDZKY

Technické zariadenie plynové		Prevádzka			
Skupina/druh	Opakovaná úradná skúška	Skúška po oprave ¹⁾	Odborná prehliadka ²⁾	Odborná skúška ²⁾	
A	a	OPO/IOr	RT/OPO ³⁾	RT/6m	RT/3r
	b	OPO/IOr	RT/OPO ³⁾	RT/1r	RT/5r
	c	OPO/IOr	RT/OPO ³⁾	RT/3m	RT/lr
	d	OPO/IOr	RT/OPO ³⁾	RT/lr	RT/5r
	e	OPO/IOr	RT/OPO ³⁾	RT/lr	RT/3r
	f	OPO/IOr	RT/OPO ³⁾	RT/lr	RT/2r
	g	OPO/IOr	RT/OPO ³⁾	RT/lr	RT/5r
	h	OPO/6r	RT/OPO ³⁾	RT/6m	RT/3r ⁵⁾
	l	OPO/IOr	RT/OPO ³⁾	RT/lr	RT/5r
B	a	OPO/ 1 Or ⁴⁾	RT	RT/6m	RT/3r
	b	OPO/ 1 Or ⁴⁾	RT	RT/1r	RT/5r
	c	OPO/ 1 Or ⁴⁾	RT	RT/3m	RT/lr
	d	X	RT	RT/lr	RT/5r
	e	X	RT	RT/lr	RT/3r
	f	X	RT	RT/lr	RT/3r
	g	X	RT	RT/3r	RT/6r
	h	X	RT	RT/lr	RT/3r
	l	X	RT	O/TPV	TPV
C	a	X	TPV	0/3r	TPV
	b	X	TPV	0/5r	TPV

Vysvetlivky:

- 1) Opravou je zásah do časti, ktorá je v priamom styku s plynom.
- 2) Lehoty sa počítajú do konca kalendárneho mesiaca.
- 3) Len po oprave tlakového celku zváraním.
- 4) Len pri acetyléne.
- 5) Pri nepretržitej prevádzke technologického zariadenia, ktorého súčasťou je plynové zariadenie, v lehote najbližšej plánovanej odstávky, najneskôr raz za štyri roky, ak odbornú skúšku plynového zariadenia nemožno vykonať bez prerušenia nepretržitej prevádzky tohto zariadenia, ak sa opakovaná odborná prehliadka vykonáva najmenej raz za tri mesiace a podľa posúdenia rizika je prevádzka plynového zariadenia bezpečná.

OPO - oprávnená právnická osoba

RT - revízny technik

O - prevádzkovateľom určená osoba

r - roky

m - mesiace

TPV - podľa technických podmienok výrobcu

X - nevyžaduje sa